

Nurzec-Stacja, dnia 09.01.2018r.

Znak sprawy: GOUK.0351.1.2017

Dotyczy zadania pn.: „Adaptacja zabytkowego budynku dworca kolejowego na potrzeby gminnej biblioteki publicznej w Nurcu-Stacji.”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) w związku z wniesionym zapytaniem Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Pytanie 1

Stolarki okiennej

W przedmiarze robót jest wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane PCV, natomiast w projekcie jest mowa o oknach skrzynkowych drewnianych malowanych farbą olejną w kolorze białym.

Odpowiedź:

Przyjąć jak w projekcie budowlanym.

2. Pytanie 2

Tynków zewnętrznych/elewacji

W pkt. 3 projektu mowa jest o wykonaniu elewacji tynkiem cementowo-wapiennym w kolorze białym, natomiast w pkt. 4 a. zapisano, iż ściany zewnętrzne pokryte zostaną tynkiem mineralnym i malowane w kolorze beżowym.

Odpowiedź

Przyjąć tynk zewnętrzny (na elewacji) cementowo-wapienny kat. III malowany farbą akrylową.

3. Pytanie 3

Prosimy o wykaz stolarki okiennej i drzwiowej, o której mowa jest w obmiarze na str. 5 w pkt. 7 Wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi zewnętrznych.

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje opisem stolarki okiennej i drzwiowej, zawartym w projekcie budowlanym. Dokładne wymiary należy pobrać z natury.

Powyższe wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej.

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA
UPOWSZECHNIANIA KULTURY
Janusz
mgr Irena Janoszek

Rozdzielnik:

1. BIP
2. Wykonawcy
- 3 a/a