

Nurzec-Stacja, dn. 14.01.2022r.

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

znak sprawy: RRG.2510.1.2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2021r. poz. 1129/ - na roboty pn.: „**Modernizacja budynków użyteczności publicznej, tj. Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia, Apteka, Zespół Szkolno-Przedszkolny (2 budynki).**”

Gmina Nurzec-Stacja, ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2021 poz. 1129), przedstawia niniejszym wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Wykonawca wnosi o udostępnienie wykazu stolarki okiennej i drzwiowej, ew. o podanie ilości i wymiarów okien oraz drzwi, sposobów i kierunków otwierania, kolorystyki, współczynników przenikania ciepła.

Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie informuje, iż wykaz stolarki okiennej i drzwiowej przewidzianej do wymiany został ukazany w przedmiarach poszczególnych robót. Jeśli chodzi o sposób i kierunek otwierania oraz o kolorystykę – stolarka okienna i drzwiowa winna być zbliżona do istniejącej. Współczynnik przenikania dla okien winien być nie większy niż 0,9 W/(m²K), drzwi nie większy niż 1,1 W (m² K).

Zamawiający zaleca odbycie przez wykonawców wizji lokalnej oraz dokonania pomiarów z natury.

Wykonawca wnosi o informację jakiego materiału należy użyć do docieplenia ścian i dachu płytą warstwową (jaki rdzeń płyty, grubość, itp.)

Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie informuje, iż należy użyć płyty warstwowej gr. 10cm rdzeń z wełny mineralnej o współczynniku przewodności cieplnej nie wyższej niż 0,035W (m² K).

Wykonawca prosi o sprecyzowanie jakim celem ma służyć stacja uzdatniania wody – czy ma uzdatniać wodę kotłową czy ma służyć do celów wody użytkowej?

Zamawiający wyjaśnia, iż stacja uzdatniania wody ma uzdatniać jedynie wodę na potrzeby kotła.

Wykonawca prosi o udzielenie informacji czy kocioł ma podgrzewać ciepłą wodę użytkową. Jeśli tak, Wykonawca prosi o informację czy wykorzystany ma zostać istniejący zasobnik czy potrzebny jest nowy?

Zamawiający informuje, iż kocioł ma służyć do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, przy zachowaniu istniejącego zasobnika.

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.