

Informacja

Gmina Nurzec-Stacja w nawiązaniu do zapytania cenowego w zakresie realizacji zadania pn.:

„Dostawa i montaż opraw oświetlenia drogowego
typu LED na terenie gm. Nurzec-Stacja”

informuję, iż dopuszcza możliwość zastosowania opraw oświetleniowych o mocy 30W i strumieniu świetlnym 3000 lm w drugiej klasie ochronności. Pozostałe parametry bez zmian.

WOJT

Piotr Jaszczyk