

**Zaproszenie**  
do składania ofert  
w zapytaniu cenowym

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

Gmina Nurzec-Stacja  
ul. Żerczycka 33  
17-330 Nurzec-Stacja

zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.:

**„Dostawa i wymiana hydrantów przeciwpożarowych zewnętrznych na terenie gminy Nurzec-Stacja”**

**2. Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia są prace polegające na dostawie i montażu fabrycznie nowych hydrantów przeciwpożarowych zewnętrznych DN80 w miejscu istniejących niesprawnych hydrantów po uprzednim ich demontażu.

**3. Zakres zamówienia:**

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

- wykonanie wykopu
- demontaż istniejącego hydrantu zewnętrznego wraz z zasuwą
- zdemontowane hydranty należy dostarczyć pod adres (ul. Żerczycka 33, Nurzec-Stacja)
- montaż zasuwki odcinającej przed hydrantem;
- montaż prostki i stopy kołnierkowej;
- montaż nowego hydrantu zewnętrznego nadziemnego DN80;
- prace porządkowe m.in. roboty ziemne z zagęszczeniem podłoża po zasypaniu wykopu;
- prace związane z wymianą hydrantów należy wykonywać w uzgodnieniu i pod nadzorem eksploatatora sieci wodociągowej tj. Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok.

Zakres prac opisany powyżej odnosi się do każdego z hydrantów. Materiały, które będą wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia zapewnia wykonawca (kompletny hydrant, zasuwka hydrantu, stopa kołnierkowa, prostka, sztyca do zasuwki).

Na przedmiotowe zadanie została przeznaczona kwota w wysokości **66 500,00 złotych brutto**. Oferta, której wykonawca zaoferuje **największą ilość hydrantów do wymiany w najniższej kwocie** w ramach powyższych środków zostanie uznana za najkorzystniejszą. Oferty przekraczające wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania nie będą brane pod uwagę – **zostaną odrzucone**.

**Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji w przypadku ofert tożsamych – hydranty do wymiany w takiej samej ilości i cenie.**

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

**4. Wymagany okres gwarancji:** 36 miesięcy.

**5. Termin realizacji/wykonania zamówienia:** do 15.12.2023r.

## **6. Kryteria wyboru oferty:**

### **\* ilość – 60%**

Ilość hydrantów

Liczba punktów =  $C_b/C_i \times 60$

gdzie:

- $C_i$  – najwyższa ilość hydrantów spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
- $C_b$  – ilość hydrantów oferty badanej
- 60 wskaźnik stały

### **\* cena – 40%**

Cena brutto

Liczba punktów =  $C_n/C_b \times 40$

gdzie:

- $C_n$  – najniższa cena spośród wszystkich ofert nieodrzuconych
- $C_b$  – cena oferty badanej
- 40 wskaźnik stały

## **7. Istotne postanowienia umowy (ewentualnie wzór umowy):**

Wzór umowy stanowi zał. Nr 2 do niniejszego zaproszenia. Złożenie oferty przez wykonawcę jest tożsame z akceptacją warunków w/w umowy.

## **8. Miejsce i termin składania ofert oraz określenie ich formy:**

Pisemne oferty złożone wg wzoru stanowiącego zał. Nr 1 do niniejszego zaproszenia wraz z wymaganym i załącznikami, winny być złożone do dnia 23.10.2023 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Nurzec-Stacja w zamkniętych kopertach opisanych lub opieczętowanych w sposób umożliwiający identyfikację składającego ofertę. Ponadto koperta winna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób:

---

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

ul. Żerczycka 33

17-330 Nurzec-Stacja

**„Dostawa i wymiana hydrantów przeciwpożarowych zewnętrznych na terenie gminy Nurzec-Stacja”**

Nie otwierać do dnia 23.10.2023r. do godz. 10:15

---

Cena oferty obejmuje kompleksową usługę polegającą na dostawie i montażu urządzeń. W ofercie należy uwzględnić wszelkie materiały oraz sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien zapoznać zakresem prac związanych z wymianą hydrantów.

## **9. Ewentualne warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny ich spełnienia:**

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki:

1. Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym lub zawodowym niezbędnym do wykonania zamówienia.

**10. Warunki niezbędne do spełnienia przez wykonawcę przed zawarciem umowy:**

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

***Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia postępowania lub nieprzyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyny.***

Wszelkie informacje związane z przedmiotowym zapytaniem można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Nurzec-Stacja, ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja pok. nr 15 lub pod nr tel. /85/ 657 50 78 w. 34.

Załączniki:

1. Formularz oferty
2. Wzór umowy.

Wójt  
Piotr Jaszczuk